TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR.: E/110125/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : HOTELLAANSTRAAT 20/103 GENT

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : M&L PROJECTI

Adres : ELSENBETHLAAN 9/51 - KWIKKE-HEIST

INSTALLATEUR : M&L PROJECTI

Adres : _____

BTW of IK : _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 25.02.2011 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens :

(AREI art. 270) (~~AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB~~)

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop woongenheid~~: Type der lokalen : APPARTEMENT

Begin werken : Fundering vóór-~~na~~-1.10.81 - Elektrische installatie vóór-~~na~~ 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting : Spanning 220/230 V Bescherming van de aansluiting AUT. 4P 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 2 X 10 mm² Alg. schakelaar : type DS 409/A 300 mA

Type van de aardelektrode : ~~lus~~ - baren - ~~pennen - horizontale geleider~~ Schema : TT _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 10 ; RA : 12,00 Ohm; RI tot 200,00 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: -

BESCHRIJVING : zie eendraad- en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen

NOTA : 1 niet bereikbaar voor controle : G, F, D3, D4

2 armaturen niet geplaatst

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

Conform

gezien op 10/3/2011

de aangestelde van de stroomverdeler

naam :

handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.


BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25.02.2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. ~~De installatie is niet conform.~~
3. ~~De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.~~
~~De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op~~ _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening DE BAERDEMAEKER J. B.T.V.

De directeur,

FORM. 382-08/2008



Notelaar nr 20.203

A= verliestroom sckakelaar	40A	0.3mA	10°
B= verliestroom sckakelaar	40A	0.03mA	10°
C=kring badkamer	20A	(op 0.03mA)	2.5°
D=kring vaatwas	20A	(op 0.03mA)	2.5°
E=kring wasmachine	20A	(op 0.03mA)	2.5°
F=kring fornuis	25A		6°
G=kring oven	25A		6°
H=kring ventilatie+ verwarmingsketel	20A		2.5°
I= kring stopkontacten living	20A		2.5°
J=kring slaapkamer	20A		2.5°
K=kring keuken	20A		2.5°
L=kring verlichting	16A		1.5°


Installateur:
M&L project
Elisabethlaan7/51
8300 Knokke-heist
btw nr: BE 0810 470 038


handtekening:

Plaats van de elektrische installatie
notelaar
9000 Gent

20.203

Keuringsorganisatie:


DK
VAST
CV
KEUKEN
WC
INKOM
20.203
LIVING
TV TEL
BADKAMER
SLAAPK X2
TV
DOD
DK


SLAAPKAMER 1
BADK.