



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: <u>P03053/1392</u>	Lid nr.:	Aanvrager:
---------------------------------	----------------	------------------

Verantwoordelijke voor de werken:	Gegevens:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: <u>Elchir Berdo</u>	Naam, Voornaam: <u>Prinse-Fili</u>	Naam, Voornaam: <u>Qualiconstru</u>	
Ident. Kaart nr.: <u>DV104</u>	Adres: <u>Stromstraat 60</u>	Adres: <u>Stromstraat 60</u>	
BTW nr.: BE <u>419 344 474</u>	Post nr. + stad: <u>2470 Retie</u>	Post nr. + stad: <u>2470 Retie</u>	
	Tel:	Tel:	

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ ① Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ ② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☒ ③ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwarend	☐ overdracht		☐ Art	☐ Art	☒ ④ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN <u>541448860006043159</u>	☐ EAN niet meegedeeld	☒ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	Meterstand dag:	nacht:
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐		☐ kWh excl. nacht meter:
Gegevens installatie	Nominale spanning: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐		Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐		☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>2</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>VCB</u>		☐
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>1</u>	Aantal eindstroombanen: <u>22</u>
☒ Zie bijlage			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>7.1</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>100</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld	☐ was verzegeld	☐ was niet verzegeld	☐ kan niet verzegeld worden			

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
☒ Nihil		
Opmerkingen	<u>Toestellen, kabels, buizen, buisdraden, C.V. en verlichtings- toestellen nog niet geplaatst</u>	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 02/07/13 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agentbezoeker:

Naam: Stefan T. Agent nr.: 3053 Datum: 02/07/13

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema('s): 3 ☒ Eéndraadschema('s): 2

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.