Belgische Industriële Controle v.z.w.

Antwerpen	: Kruisschansweg 11 - 2040 Antwerpen	Tel.: 03/544.97.89	Fax.: 03/544.96.70
O-W-Vlaanderen	: Legendaledreef 80 - 8020 Oostkamp	Tel.: 050/ 84.17.85	Fax.: 050/82.38.00
Brabant	: Pagodenlaan 17 bus 4 - 1020 Brussel	Tel.: 02/245.46.95	Fax.: 02/215.12.78
Henegouwen	: Av Général Michel 1E bte 115 - 6000 Charleroi	Tel.: 071/30.50.32	Fax.: 071/31.67.35
Limburg	: Zonhoekstraat 35 - 3910 Neerpelt	Tel.: 011/64.07.55	Fax.: 011/64.69.03
Luik	: Rue Grand-Vinâve 63 - 4101 Jemeppe	Tel.: 04/234.17.00	Fax.: 04/234.17.80

BANKREKENINGEN : 000-1395124-70 001-2821893-45 196-4170042-67
240-0325513-82 340-0298168-28

B.T.W. BE 406.671.312

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS-INSTALLATIE

Verslag nr : 080399GL01
Datum van onderzoek: 08/03/99
Eigenaar: ROTTIERS
Adres: GARESTAAN 16
3020 KESSEL-LO

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:
Naam, voornaam : ELECTRO BAFO
B.T.W. / I.D. nr.: 459 993 794
Adres van de installatie : Gareslaan 16
3020 Kessel-Lo

Soort controle :

A) Conformiteitsonderzoek van een (huishoudelijke) elektrische LS-installatie vóór het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI Art. 270.

B) ~~Controlebezoek van een (huishoudelijke) elektrische LS-installatie voor verzwaring van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet - KB van 01.07.1992.~~

Soort installatie :

(Wooneenheid) (~~Huishoudelijke werkeenheid~~) (~~Gemeenschappelijke delen~~) (~~Werfaansluiting~~) (~~Andere~~:.....)

Verdeler : Maatschappij Aansluiting : Spanning 230/400 V 2 of 3 x 230V - 3x 400V + N
Voeding hoofdbord : 4 X 10 mm². Beveiliging aansluiting Maatschappij A
Voedingslijn: Maatschappij Algemene scheidingsschakelaar 4P/40A/0,3 A
Aantal borden : 1 Aantal kringen : 16 R_a= 5 Ω $R_{i,ToT}$= > 10 MΩ

Differentieel	I_n in A	I_{cc} in kA	I_d in A	Beveiligde kringen	I_n in A	I_{cc} in kA	I_d in A	Beveiligde kringen	I_n in A	I_{cc} in kA	I_d in A	Beveiligde kringen
A	40	10	0,3	16								
B	40	10	0,03	4								

Kringen	Beveiligingen	Secties	Installatie	Kringen	Beveiligingen	Secties	Installatie
3	2P/20A	2,5	Aantal stopcontacten II + T III + T	1	2P/20A	2,5	OVEN + MICRO GOLF
2	2P/16A	2,5	Gemengd	1	4P/25A	4	FORNUIS
2	2P/10A	1,5	Aantal lichtpunten	1	2P/6A	1,5	PLAFOND.
1	2P/16A	2,5	Aanbrengen: ALARM	1	2P/20A	2,5	WASMACHINE
1	2P/20A	2,5	Soort verwerming CV-ketel	1	2P/20A	2,5	VRIESKAST
1	2P/20A	2,5	Diversen Poortopener	1	2P/20A	2,5	VAATWASMACH.

INBREUKEN : (zie codes op keerzijde) Geen.

VERLEK - ELECTRABEL
KLANTENBUREAU
Aarschotsesteenweg 58
3012 LEUVEN-WILSELE
Tel. 016/28.29.11

EVIN 8/3/99

Opmerkingen : Badkamer/douche : sanitaire installatie niet gerealiseerd op dag van controle.
Hoofdequipotentiële verbindingen : ~~niet~~ geïnstalleerd - ~~niet~~ verbonden.
Supplementaire equipotentiële verbindingen : ~~niet~~ zichtbaar maar bestaan volgens verklaring van verantwoordelijke voor het werk - ~~niet~~ geïnstalleerd - niet verbonden.
De hoofddifferentieel ~~was~~ ☐ werd verzegeld ☒ de schema's werden niet ondertekend.
Besluit A) : de installatie ☒ is ☐ ~~is niet~~ conform met de wettelijke voorschriften.
Besluit B) : de installatie ☐ is ☐ is niet conform met de wettelijke voorschriften.
Aangezien de elektrische LS - installatie niet conform is, dienen de werken noodzakelijk om de vastgestelde inbreuken te elimineren zonder uitstel te worden uitgevoerd opdat, indien de installatie in dienst zou blijven, deze geen gevaar zou vormen voor de personen en goederen. Het Erkend Organisme dat de controle uitvoerde zal zich opnieuw aanbieden om de eliminatie van de vastgestelde inbreuken na te gaan.
N.B. : indien de tweede controle wordt geweigerd of wanneer de inbreuken blijven bestaan zal een kopie van het onderzoeksverslag verstuurd worden naar de Administratie van Energie dewelke het toezicht heeft op de elektrische huishoudelijke installaties.

Inspecteur (naam + handtekening) Klant De Directeur van het Erkend Organisme
Ir. V. SIRAUT