CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

volgnummer attest: 2019 79

Firma
naam: Hopmout
straat en nummer: Hoeledenseweg 170
postnummer en gemeente: 3471 Hoeleden
tel: 016/771130 gsm:
e-mail: info@hopmout.be
ondernemingsnummer: 0429.082.666

TECHNICUS
naam: Hobbeek Jos
erkenningsnr. SV 04120
datum controle: 16/5/2019
arbeidsduur: 9 uur

Klant
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus
☒ particulier ☐ onderneming
naam: Quintens
straat en nummer: St. Barbarastraat 160
postnummer en gemeente: 3300 Kumtich
tel: gsm: 0479/495945
e-mail:

adres opslagtank indien verschillend van klant
☒ N.v.t.
naam contactpersoon:
straat en nummer:
postnummer en gemeente:
tel: gsm:
e-mail:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier
☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L
☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

onderneming:
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L
☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 1971 tanknummer: /

Gestockeerde product: ☐ gasolieverwarming type A ☒ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____

merk: fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: ☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm:
☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlarem).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest _____ ☐ aanwezig, datum: _____ ☒ niet aanwezig

visuele controle

toezichtsput/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtsput	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren		
	dichtheid toezichtsput	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok	☐ niet ok
	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok	☐ niet ok
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja	☐ nee	uitmonding leidingen	☒ ok	☐ niet ok
	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG	☒ ok	☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG	☒ ok	☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:		

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,….)	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☐ ok	☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☐ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☐ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

beproeving deel I

		aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok	controle werking niet ok
waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem *(bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlarem)*	fluit	☒	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐

water- en slibbemonstering *(bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlarem)*
☒ uitgevoerd hoeveelheid water: / cm
pH: _____ *(<6, inwendige inspectie vereist)*
geleidbaarheid: _____ mS/cm *(>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)*
bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja *(ja, inwendige inspectie vereist)*
☒ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____