A"S"C

AUTONOME SECURITY CONTROLE
Erkend CONTROLEORGANISME

BELAC 520-INSP

VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.271 en het van M.B. 04/12/2006
Onderzoek conform interne procedures 23 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	03/02/2020	Verslag N°	PL/200203/02	Fac	2020-359	ID	PL2020-199
Adres installatie	**DELPORTESTRAAT 32 3300 TIENEN**						
* Eigenaar of DNG	DELVAUX						
* Opdrachtgever	IDEM						
* Installateur	-			BTW / IK		-	
* DNB	FLUVIUS	EAN Ref.	-				
* Teller N°	50258375-2009	Index dag	9396	Index nacht	9993		
* ID meettoestel	METREL type 3102						

1.- *KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE*

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in MΩ	Type aardelektrode	
3 x 230	24.60	Min. 10	Pennen	
Automaat DNB	Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting	Voedingskabel : type en Ø	Borden	Eind - stroombanen
32 A	40A/300mA	4 x 10mm²	1	19

2.- *BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE*

Begin der werken	***Funderingen***	Voor	Na	01/10/1981
	Installatie	~~Voor~~	Na	01/10/1981

Voorschriften	Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) Art. 271 – art. 86 – art. 271 bis
Installatie - detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie ZIE SCHETS
Type van de lokalen	Wooneenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden

3.- *VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN*

3. 1.	***Er dienen schema's van de installatie aanwezig te zijn art. 16+268+269***
NOTA	***De aardingsmeetbrug en de equipotentiale verbindingen zijn niet zichtbaar opgesteld of ontbreken.*** ***De weerstand van de aarding werd bij benadering gemeten.*** ***Bij het ter beschikking stellen van de schema's is het niet uitgesloten dat er nog bijkomende opmerkingen vast-gesteld worden.***

4.- *BESLUIT*

~~1.- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.).~~
~~De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn, en uiterlijk op ..... (25 jaar na datum van het verslag.).~~
~~De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling . Het (de) ééndraadschema (s) werd (en) opnieuw geviseerd .~~

2.- De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties (A.R.E.I.).
De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door A"S"C worden uitgevoerd uiterlijk op 12 maanden na datum van het verslag.

De inspecteur
Naam + Code
LASSAUT PIERRE (PL)

Vr. De directeur,

5.-UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne **procedures 23** en werkinstructie **E006** op basis van de onder punt 2 vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het controlebezoek van huishoudelijke elektrische installaties .A.R.E.I. art. 271

5.- a	Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
5.- b	Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen….) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen
5.- c	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
5.- d	Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting
5.- e	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimaal 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat.
5.- f	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende equipotentiale verbindingen. en van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I
5.- g	Visuele controle van vast of vast opgesteld elektrisch materieel .dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
5.- h	Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen

- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsnede van de geplaatste geleiders in de respectievelijke eindstroombanen die ze beschermen.

6.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS


6.- a	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
6.- b	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
6.- c	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
6.- d	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controle bezoek, een nieuw controle bezoek te doen verrichten door **hetzelfde controle organisme** om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn.. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het onderzoek van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.
6.- e	**Kopieën** : Onderhavig verslag mag uitsluitend in zijn geheel gereproduceerd worden na toestemming van de opdrachtgever en A"S"C


Nota : Onderhavig verslag mag uitsluitend gebruikt worden voor de doelstellingen waarvoor het werd opgemaakt d.w.z. controlebezoek en voor geen enkel ander doel (bv. verzwaring van de aansluiting of andere verplichte controle 's).

Betekenis van de nota's : betreffen de gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar geen gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

SITUATIESCHETS : Conform de bepalingen van : K.B. van 25/08/2008 – Art. 276 bis van het A.R.E.I. en NBN EN ISO/IEC 17020	A"S"C – Doc.113.c	E006/11.c - situatieschets
Nota 70 : summiere schets		Rev. 02 – 17/09/2013

Teller	32A – 3 x 230
Diff.	40A - 300mA
Diff.	40A - 30mA
Type zek.	Waarde
Bord 1 :	
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 4	25 A
C 2	16 A x 6
C 2	10 A
C 2	16 A
C 2	4 A





Naam en adres van de eigenaar of opdrachtgever

DELVAUX

DELPORTESTRAAT 32

3300 TIENEN

Plaats waar de controle werd uitgevoerd

DELPORTESTRAAT 32

3300 TIENEN

Identificatie van de inspecteur belast met het onderzoek PL

Bijlage bij verslagnummer :PL/200203/02


Handtekening:

VZW A"S"C

Thor Park 8300 – 3600 Genk
Tel. 0483/42.98.30
Mail : bureel@asc-controle.be
BTW: BE 0826131776

SITUATIESCHETS : Conform de bepalingen van : K.B. van 25/08/2008 – Art. 276 bis van het A.R.E.I. en NBN EN ISO/IEC 17020	A"S"C – Doc.113.c	E006/11.c - situatieschets
Nota 70 : summiere schets		Rev. 02 – 17/09/2013

Teller	32A – 3 x 230
Diff.	40A - 300mA
Diff.	40A - 30mA
Type zek.	Waarde
Bord 1 :	
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 2	16 A
C 4	25 A
C 2	16 A x 6
C 2	10 A
C 2	16 A
C 2	4 A



Naam en adres van de eigenaar of opdrachtgever

DELVAUX

DELPORTESTRAAT 32

3300 TIENEN

Plaats waar de controle werd uitgevoerd

DELPORTESTRAAT 32

3300 TIENEN

Identificatie van de inspecteur belast met het onderzoek PL

Bijlage bij verslagnummer :PL/200203/02

Handtekening:

VZW A"S"C

Thor Park 8300 – 3600 Genk
Tel. 0483/42.98.30
Mail : bureel@asc-controle.be
BTW: BE 0826131776