
D.2. Samenvatting van de resultaten van Woning 10

Naam gebouw:	Woning 10
Naam EPB-eenheid:	Woning 10
Aard van de werkzaamheden:	Nieuwbouw
Bestemming:	Wonen
Nieuw gecreëerd beschermd volume:	370.44 m³
Verbouwd beschermd volume:	/

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil	E-peil	Ventilatie	Over-verhitting	Netto energie-behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eis	☑	45	100	☑	☑	/	/	❑
Bereikte prestatie	/	35	52	/	/	49.58	/	/
Conformiteit	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	/	/	/

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte 90.78 kWh/m²



PROEF