

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN vzw
Slabbaertstraat 18
3210 LUSBEK
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/63.12.21

O. ref.: _____
U. ref.: _____ VERSLAG NR. 35/60907/00

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Gheselt
Vertraat 45

EIGENAAR : _____
Adres : Theys Sven

OPDRACHTGEVER : _____
Adres : _____

INSTALLATEUR : Idem
Adres : _____

BTW of IK : _____

STROOMLEVERANCIER : Electrabel
Ref.: 14,4 Teller nr. n 35749122
Index : 2,3 //

Datum van het onderzoek : 7/09/2006 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)
Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ Type der lokalen : HMI Voegere koeldef.
Begin werken : Fundering ~~voor~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~-na 1.10.81 - 1.1.83 - AREI art. 86 aansluiting.
Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A
Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type Si-3n
Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT zie bijlage
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 21 ; RA : 10 Ohm; RI tot 10 MOhm
BESCHRIJVING : Nieuwe installatie in nieuw gebouw.
Detail en éénstraadschema + situatieplan.
Interieur in afwerking.
25S 60 groep geplaatst.

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : - Geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam :	
handtekening :	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éénstraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 7/09/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

STEVENS L 31

De directeur,