

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels  
Belgium

## RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

**Numéro de rapport:**

12.574

**Date du contrôle:**

08/07/2022

**Lieu du contrôle:**Boulevard Lambermont 314 - Schaerbeek  
1030**Agent-visiteur:**

Emin Avci

**Type de contrôle:**

Visite périodique (Livre 1 6.5)

**Date d'émission:**

11/07/2022 18:17:08

**Prochaine visite avant le:**

08/07/2047

### Données générales

**Adresse de l'installation**

Boulevard Lambermont 314 - Schaerbeek 1030

**Type de locaux**Appartement 2<sup>e</sup> étage**Propriétaire, gestionnaire ou exploitant**

Proprio Boulevard Lambermont 314 - 1030 Schaerbeek

**Adresse du propriétaire**

Boulevard Lambermont 314 - Schaerbeek 1030

**Installateur**

### Données du raccordement

**GRD**

Sibelga

**Numéro de compteur**

4352112

**Code EAN****Liaison compteur-tableau**

XVB 4X10

**Tension de service**

3 x 230 V

**Protection générale**

40 A 3P

### Contrôles

**Schémas/plans**

OK

**Liaisons équipotentielles**

OK

**Fondations**

avant 81

**Installation électrique**

après 81

**Description de l'installation**

Voir schema

**Nombre de tableaux**

1

**Différentiel de tête**

300mA - 40A - type A

**Test BP du DDR**

OK

 **$\Delta I_n$** 

OK

**Contrôle de l'état**

OK

**Matériel fixe**

OK

**Protection contre les contacts directs**

OK

**Protection contre les contacts indirects**

OK

**Protection contre les surintensités**

OK

**Prise de terre**

Piquet

**Résistance de terre ( $\Omega$ )**

22

**Isolement ( $M\Omega$ )**

&gt; 0,5 MOhms

### Conclusions

#### CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE ( Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794 ) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années. Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels  
Belgium

résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Tableau 1

### Liste des remarques

Libellé	Référence
Les schémas de l'installation électrique doivent être conservés obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est également fortement recommandé de garder une copie des schémas à proximité du tableau de répartition principal.	RDE2

Atlas Contrôle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels  
Belgium

Libellé	Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4
Ce contrôle ne comprend que ces parties de l'installation électrique comme indiquées sur les parties correspondantes (et signées) des schémas.	RDE5