



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER:

Meter nr.: Te plakken

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR.

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER :

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

GS / 15.424 No
Bundel 5
Van der Bilt m.
Van Vlierberghe S.
101761 Heffen

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 21-5-2015; Aanvulling van verslag nr. 1; Type der lokalen: Woning
Aard installatie: ☒ Nieuw ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Tijdelijk ☐ Verzwaring ☐ Renovatie
Begin werken : Fundering voor na 1.10.81; Installatie voor na 1.10.81 - ; Met ☒ Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -
Aansluiting: Spanning Max 40 V; Bescherming v/d aansluiting: max 40 A; Alg. schakelaar: type: ADS 40A/300mA
Netaftakkabel (type & sectie): ExVB 6x10 mm²; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 6x10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 21; Spreidingsweerstand: 5,7 Ohm; Alg. Isolatieniveau: 2 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A/300mA : B ↔ P
DS 40A/30mA : Q ↔ V

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens: AREI art. 270 - ERN
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode: ja - ☒ nee - ☐
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen: ja - ☒ nee - ☐

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's

zie keerzijde: Nog te plakken: licht armaturen,
Toestellen, Rolluiken + bediening.
De PV-installatie (Kruis A) behoort niet tot de keuring!

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - ~~was~~ - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21-5-2015 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van de distributiebeheerder

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLORGANISME
2820 BONHEIDEN
015/55 51 51
015/55 06 30

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER:

Meter nr.:

Index : Dag :

KWh ; Nacht :

KWh

VERSLAG NR.

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER :

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 21.5.2015; Aanvulling van verslag nr. 194; Type der lokalen: Woning
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie
Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81; Installatie vóór na 1.10.81 - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -
Aansluiting: Spanning 230V; Bescherming v/d aansluiting: max 40 A; Alg. schakelaar: type: ADS 60A/30mA
Netaftakkabel (type & sectie): Fxv6 6x10 mm²; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): Fxv6 6x10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 3; Aantal eindstroombanen: 3; Spreidingsweerstand: 57 Ohm; Alg. Isolatieniveau: 2 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens: AREI art. 270 - en de technische procedure(s) TPR-E12
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode: ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen: ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's:

zie keerzijde:

De PV-installatie (Klasse A) behoort niet tot de keuring!

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21.5.2015 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van de distributiebeheerder.

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

Verdeelbord : Garage

Bunderken, 5, 2570 Duffel

DIFF 300 mA 40A		20A A	KWh
-----------------------	--	----------	-----

20A B	20A C	20A D	20A E	20A F	20A G	20A H	20A I	20A J
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

16A K	16A L	16A M	16A N	20A O RES.	6A P	TRAF0	
----------	----------	----------	----------	------------------	---------	-------	--

DIFF 30 mA 40A	20A Q	20A R	20A S	20A T	16A U	16A V	
----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--