

D.2. Samenvatting van de resultaten van woning 8

Naam gebouw: Woning 8
 Naam EPB-eenheid: woning 8
 Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw
 Bestemming: Wonen
 Nieuw gecreëerd beschermd volume: 446.91 m³
 Verbouwd beschermd volume: /

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil	E-peil	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eis	☒	45	100	☒	☒	/	/	☐
Bereikte prestatie	/	37	56	/	/	53.76	/	/
Conformiteit	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	/	/	/

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte

98.97 kWh/m²

