



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: B/160323/06

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Isabellelei 40
2018 Antwerpen

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Garitte Nirole

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 23/03/16 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek ~~eerste controle~~ controlebezoek volgens: Art. 278
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ ~~Voorlopig~~ ~~Verzwarend~~ ~~Verkoop wooneenheid~~ Type der lokalen: 7 studentenkamers

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1183 AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 001

Type van de aardelektrode: lus ~~haren~~ ~~pennen~~ ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 3; Aantal eindstroombanen: 17; RA: 21 Ohm; RI tot 0,7 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/03/17 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)



* V E R S L A G - R A P P O R T *

voor de Directeur,

