TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV
Gelrode

O. ref.: _____
U. ref. _____ VERSLAG NR.: 397/140910/06

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3000 Leuven
Begijnenstraat 98 bus 0301
EIGENAAR: _____
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: VORA
Adres: Turnhout.
INSTALLATEUR: _____
Adres: _____
BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 12687521
Index: _____

Datum van het onderzoek: 10.09.2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:
(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art.276~~) (~~AREI art. 276bis~~) (~~ARAB art. 262~~) (~~K.B 4.12.2012~~) (~~T.R. art. 231~~) (~~Voorschr. DNB~~) .....
Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ - ~~Verkoop woongenheid~~: Type der lokalen: APPARTEMENT
Begin werken: Fundering vóór ~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86 _____
Aansluiting: Spanning MONO 230 V V Bescherming van de aansluiting 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Diff 40A 300mA
Type van de aardelektrode: ~~lus~~ - ~~baren~~ - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT _____
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 9 ; RA: ZIE NOTA Ohm; RI tot 100 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: _____
BESCHRIJVING: ZIE SCHEMA'S

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: GEEN INBREUKEN

NOTA: DIT VERSLAG IS GELDIG VOOR VERKOOP VAN DEZE WONING

AARDING ALGEMEEN GEBOUW → 192 → ok.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.


BESLUIT: 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10.09.2039. (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening 397 Frank Nackaerts

De directeur,

FORM. 382-02/2013

BELAC 115-INSP



10.09.2014


Lijnschema van : Blijde Inkomsstraat 98/0301, 3000 Leuven

Eigenaar:
Vision! Bvba
Koning Leopold 1-straat 26
3000 Leuven

Installateur:
Vora Bvba
Boomgaardstraat 6
2300 Turnhout
www.vora.be

BTV
Technisch Bureau [illegible]
Leuvensesteenweg [illegible]
3200 Gelrode (Aarschot)
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/63.12.23
Email: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

397 Frank Nackaerts



Technisch Bureau
Leuvensesteenweg
3200 Aarschot
Tel. 016/63
Email: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

Situatieschema van : Blijde Inkomsstraat 98/0301, 3000 Leuven

Eigenaar:
Vision! Bvba
Koning Leopold 1-straat 26
3000 Leuven

Installateur:
Vora Bvba
Boomgaardstraat 6
2300 Turnhout
www.vora.be