

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

**Datum keuring:** 07/11/2019 **Inspecteur:** Bruno Delvaux **Mentor:** **Installateur:** Opdrachtgever: Malines Group  
**ID-label:** Combi EPC + EK **Client reference:**  
**B.T.W. nr.:** BE 471 403 865 **IK. nr.:-**  
**Merk en type meettoestel:** Fluke 1653B **Serie Nr.:** 2877090

### Plaats van het onderzoek

**Straatnaam** Paardenstraatje  
**Huisnummer** 35  
**Busnummer** 301  
**Postcode** 2800  
**Gemeente** Mechelen

### Eigenaar

**Naam** -  
**Straatnaam** Paardenstraatje  
**Huisnummer** 35  
**Busnummer** 301  
**Postcode** 2800  
**Gemeente** Mechelen

**Naam contactpersoon** Malines Group  
**Telefoon** 015 21 68 50  
**Gsm nr. (SMS)**

### Installateur

**Naam** Malines Group  
**BTW nr.** BE 471 403 865  
**Telefoonnummer** 015 21 68 50  
**E-mail** info@malines-group.be

**Type :** appartement

**EAN :** 54-

**Teller Nr.:** 12723759

### Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

**Netbeheerder:** FLUVIUS **Spanning:** 1~230V **Meter / bord verbinding:** 10 mm<sup>2</sup> **Max beveiliging:** 40 A  
**Aantal borden:** 1 **Aantal kringen:** 6 **Isolatie:** 262 MΩ  
**Aardelektrode:** Aardingslus RE: 1,56 Ω

### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

| ΔI (mA) | In (A) | In - andere (A) | I <sub>Δt</sub>  | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 6                  | Ok   | Ok    |
| 30      | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 2                  | Ok   | Ok    |

### BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm <sup>2</sup> ) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|---------------------------|
| 5              | C     | 16                 |          | 2 | 2,5                       |
| 1              | C     | 20                 |          | 2 | 4                         |

**Visueel nazicht (algemeen)** ☒ OK ☐ NOK **Directe aanraking** ☒ OK ☐ NOK **Indirecte aanraking** ☒ OK ☐ NOK  
**Aansluitingen** ☒ OK ☐ NOK **Correcte schema's** ☐ OK ☒ NOK **schema in bijlage door Aceg vzw** ☐  
**Equipotentiale verbindingen** ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting  
**Continuïteit** ☒ OK ☐ NOK **Verlichting / toestellen** ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

#### Opmerking

- I1.01 Ééndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art16, 268, 269)  
I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art269)

### BESLUIT

- ☐ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☐ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum: 7/11/2020





**De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 3

## VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bruno Delvaux

### Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

### Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE42 7340 3433 2854 - BTW BE0846.351.031

### Stappenplan voor een installatie die niet conform is:

| Stap 1                                                                                                                                   | Stap 2                                                                                                                   | Stap 3                                              | Stap 4                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's. | Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak. | De herkeuring moet uitgevoerd worden voor 7/11/2020 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is. |





