

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 66

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN:

Ref.:

Index:

Teller nr.

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

Datum van het onderzoek: 7/07/2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: H115

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting: Mx 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 25 mm²

Alg. schakelaar: type

Type van de aardelektrode: lus - baren - pannen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 10

RA: 1 Ohm, RI tot 2 Ohm MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER
nr. + naam + handtekening

De directeur.

FORM. 382-06/2009



Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hiervoor vermelde voorschriften.
Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art.271)

UITGEVOERDE CONTROLES

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's
 - de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast gemonteerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden...
 - de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
 - de controle van de werking van de differentiaalstroominrichtingen via de eigen testinrichting
 - de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentiaalstroominrichtingen via de opwerking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat
 - de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
 - de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroomkabels die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. Samen met de aendraadschema's en de situatiediagrammen
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden
- de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit
- de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van een jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie-Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de bestuursvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

REGIONALE KANTOREN

ZETEL BRUSSEL

Overstroom 15 - 1000 BRUSSEL
Tel. 02 230 87 62 - Fax 02 230 80 05
E-mail: brv.bruksel@bvtcontrol.be

ZETEL ANTWERPEN

Van der Swaenstraat 2 - Bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tel. 03 216 28 00 - Fax 03 216 88 65
E-mail: brv.antwerpen@bvtcontrol.be

BUREAUX REGIONAUX

SIEGE DE BRUXELLES

Overstroom 15 - 1000 BRUXELLES
Tel. 02 230 87 62 - Fax 02 230 80 05
E-mail: brv.bruksel@bvtcontrol.be

SIEGE D'ANVERS

Van der Swaenstraat 2 - Bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tel. 03 216 28 00 - Fax 03 216 88 65
E-mail: brv.antwerpen@bvtcontrol.be

REGIONALE KANTOREN

Sector Limburg

85x PAUL Sint-Jansstraat 57 - Tel. 011 62 18 34 - Fax 011 62 44 83
E-mail: brv.limburg@bvtcontrol.be

Sector Noord-West-Vlaanderen

8040 STANLEN, Sint-Jansstraat 41 1/1 - Tel. 051 70 25 36 - Fax 051 70 54 46
E-mail: brv.nwv@bvtcontrol.be

Sector Oost-Vlaanderen

8000 MELLE, Brusselsesteenweg 32b - Tel. 09 206 46 40 - Fax 09 206 56 55
E-mail: brv.ovv@bvtcontrol.be

Sector Brabant / Arr. Leuven

3200 SIELRODE, Aarschot, Leuvensesteenweg 383 - Tel. 016 63 47 65 - Fax 016 63 12 21
E-mail: brv.brabant@bvtcontrol.be

Sector Zuid-West-Vlaanderen

8230 HAREBEKE, Jan Brinvoornestraat 25 - Tel. 058 70 54 05 - Fax 058 70 54 20
E-mail: brv.zwv@bvtcontrol.be

BUREAUX REGIONAUX

Secteur de Liège

4000 LIEGE, Rue Julien d'Andmont 1 bis 2 - Tel. 04 263 19 72 - Fax 04 223 01 58
E-mail: brv.liège@bvtcontrol.be

Secteur de Namur et Luxembourg

1000 SINT-PIERRE, Avenue du Centre 27 - Tel. 04 33 33 33 33 - Fax 04 33 33 33 33
E-mail: brv.namur@bvtcontrol.be

Secteur de Hainaut

1000 BRUXELLES, Place E. Bernaux 16 - Tel. 02 53 53 53 53 - Fax 02 53 53 53 53
E-mail: brv.hainaut@bvtcontrol.be

Secteur de Brabant Wallon

1300 WILMART, Av. Wilmar 9 - Tel. 061 65 64 50 - Fax 061 65 64 70
E-mail: brv.brabant@bvtcontrol.be