



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux
Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611
gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

Contact : R. COUMANS
Votre référence : IDEM
Membre n° :
Rapport n° : 30659219
Reçu n° :
Lieu de visite : JULES LEBRUN STRAAT 48
1030 SCHAARBEEK
Date de visite : 05/06/19
Inspecteur : M. SEMINARIO
A l'attention de : TOP SPRL

RAPPORT DU CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

□ Emplacement: □ Division: □ Bâtiment:
CARACTERISTIQUES: Type de gaz: [X] Gaz naturel □ Butane □ Propane
- [X] Compteur: N°: 91323709 [X] Index: 54783 [X] Classe: G 6 Pression de service: 25m bars
- Installation: [X] Résidentielle □ Industrielle □ Neuve [X] Extension [X] Existante
- Appareils d'utilisation présents: □ Néant Chaudière Vaillant vuw 236.15-5 R6 25kW (33)
- Canalisations: PLT DN.25 normal, avec 1/22 anti
[X] Estimation du volume de l'installation: 5.61

BASE DE L'EXAMEN :
[X] NBN D 51-003 □ NBN D 51-004 □ A.R. du 28/03/2014, art. 23 § 2 □ Code de bonne pratique
□ NBN D 51-006 □ - et le(s) détail(s) suivant(s).

DETAIL DU CONTROLE :
[X] Contrôle d'étanchéité à la pression de 15 mbars; □ Epreuve de résistance à la pression de ... bars;
[X] sur toute l'installation □ sur les parties accessibles
[X] avec manomètre □ avec tube U □ avec débitmètre à flotteur □ avec compteur gaz □ avec détecteur de gaz □ avec produit moussant
[X] en aval du compteur ou 1° détendeur [X] y compris les appareils d'utilisation (si présents)
□ Localisation de(s) fuite(s) □ sur toute l'installation □ sur les parties accessibles
□ avec détecteur de gaz □ avec produit moussant
[X] Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.
[X] Plan de l'installation [X] pas présent □ présent. Checklist: 3506.0270
[X] Raccordement pour l'appareil de mesure □ pas présent [X] présent.

OBSERVATIONS : [X] Néant.
□ Hors cadre du contrôle nous vous signalons que :

CONCLUSION :
[X] Le contrôle d'étanchéité [X] a donné satisfaction □ n'a PAS donné satisfaction
□ sur les parties accessibles [X] sur toute l'installation □ sur l'extension.
□ L'épreuve de résistance □ a donné satisfaction □ n'a PAS donné satisfaction.
[X] L'installation [X] est conforme □ n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.
□ Veuillez donner suite aux observations ci-dessus □, et nous convoquer pour contrôle complémentaire.

Pour le Directeur général, Date : 05/06/19 Annexe(s) :



VINÇOTTE CERTIGO asbl

Organisme de contrôle agréé
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0821.076.888 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n°: 30659219

- Bolebergen 2a bus 12, 9052 Gent
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

CF 137441
Rési code: 1

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux: Installation: Propriétaire / gestionnaire:
Nom, Prénom: T. SPRL
Adresse: JULES LEBRUN STRAAT 48
CP + Commune: 1030 SCHAARBEEK

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

Art 270, Art 271, Art 276, Art 276bis, Art 86, Art 87, Art 88, Art 271bis, Art 278, Unité d'habitation, Unité de travail domestique, Parties communes, Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur: EAN, Compt. kWh n°, Index jour, nuit
Données installation: Conçue pour UN, Courant nominal maximum (A), Câble d'alimentation
Description installation: Dispositif diff. gén., Nombre de tableaux, Nombre de circuits terminaux

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

Contacts dir., Contacts indir., Montage, Appareils, Matériel, I>/section, Schémas, Contrôle bcl de défaut
Résistance de dispersion de la prise de terre: 28 m, Isolement général: 3,15 MΩ, Continuité de terre, Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général: était plombé, a été plombé, n'a pas été plombé, ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation: Néant
Infractions Installation existante: Néant
Remarques: Néant
Visa GRD ou mandataire:

Conclusion(s):

- La nouvelle installation est conforme / n'est pas conforme au RGIE.
L'installation existante est conforme / n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

05/10/2019 par le même organisme de contrôle (\*)

Agent visiteur:

Nom: M. SEMINERIS, Agent n°: 523, Date: 05/10/19

Pour le Directeur Général: Signature

Annexe(s): Schéma(s) de position, Schéma(s) unifilaire(s)

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique...
(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard...