

all-in
tank service

KLANT	698266
Naam:	4828382
Straat en nummer:	4828382
Postcode en gemeente:	4828382
Tel.:	4828382
adres opslaginstallatie indien verschillend van adres	
4828382	

☐ Particulier	Inhoud L	☐ EW	☐ DW	☐ Niet particulier	Inhoud L	☐ EW	☐ DW
De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing)							
☐ Cilindrisch	☐ Parallelepipedisch	☐ Rond	☐ Ovaal	Datum van plaatsing:			
☐ Toegankelijk	☐ Inkuipung	☐ Ontoegankelijk	☐ Groeve				
☐ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere				

	Aanwezig		Controle	
	JA	NEE	OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☐	☐		
Staat toezichtspot			☐	☐
Levensduur toezichtspot			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat dekfel			☐	☐
INKUIPING	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolstofwaterdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☐	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☐	☐
Uitmonding leiding			☐	☐
Staat aanvoerleiding			☐	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☐	☐	☐
Stookoliefilter	☐	☐	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

		Aanwezig		Controle	
		JA	NEE	OK	NIET OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☐	☐	☐
	Elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting	 mm	☐	☐	☐	☐

[illegible]

Algemene staat tank		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	NIET OK
Aantal centimeter water in tank: cm,					
Water- en slibbemonstering Ph:		☐	☐	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐

☐ Groen	De tank mag in dienst blijven		
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden		
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden	☐ De tank mag nog gebruikt worden	☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

Voornaam en achternaam:
Erkenningsnummer:

☐ MOET GEBEUREN VOOR

☐ IS AAN TE RADEN VOOR

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.

(Handtekening klant)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden op de achterzijde en deze aanvaard te hebben

00759 05 57



www.allintankservice.be - info@allintankservice.be - Tel.: 09 241 41 72 - Fax: 09 241 41 79

Belfius 564-5137388-64 - IBAN BE29 5645 1373 8864 - BIC GKCCBEBB

Van oplossing tot uitvoering - De la conception à la réalisation

All-in Tank Service n.v. - Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke - BTW/TVA BE 0881.597.861 - Reg.06.25.1.1 RPR Gant

Mevr. Vanhooegaerden Sonia
Keikhoflaan, 31
1810 Berg

BTW/TVA

Klantnr./N° Client	Factuurnr./N° facture	Datum/Date	Vervaldag/Echéance	
0888846	1218GVF0017800	14/05/10		
Aantal/Quantité	Omschrijving/Description	C	Prijs/Prix	
	LOS ONDERGROND		72,31	
Netto/Net	C	%	BTW/TVA	TE BETALEN/A PAYER
72,31		21%	15,19	87,50
Hoeveelheid bij betaling A régler lors du paiement				02/05/10
127/2017180055				

ONZE FACTUREN ZIJN CONTANT BETAALBAAR/TOUTES LES FACTURES SONT PAYABLES AU COMPTANT

Door onderkenning verklaart de klant de algemene voorwaarden van All-in Tank Service afgedrukt op de achterzijde gelezen en aanvaard te hebben

Par sa signature, le client soussigné déclare avoir lu les conditions générales de vente d'All-in Tank Service imprimées au verso de la présente et les avoir acceptées.

HANDTEKENING
SIGNATURE

+32 (0)477 657 5669

ma 14/05*minut*30minut*+32 (0)477 657 5669*cc002

CINDY T. Tabiet, jr

Betalingsmogelijkheid: Bankcontact II

Volvoaan B.c. 14-5-2010

Plaats tank Voorhuis poort
Commerciaal ATS

Totaal: 10.000 / Full / Ondergrond: KEUR 27/05/10

Leuvensesteenweg 157
3070 Kortenberg

Tel 02/759 61 62
Fax 02/759 44 45

KBC BE48 7343 4913 3927
BELFIUS BE65 7995 3486 7496
BNP PARIBA BE36 2300 0376 0081

IBAN : BE48 7343 4913 3927 BIC : KREDBEBB

Dhr. en Mevr. Van Hoegaarden Sonja
Kerkhoflaan 31
1910 KAMPENHOUT
BE

SERVICE FACTUUR

Klant	Datum	Factuurnr.	BTW Nr.	Uw ref.	Blz
K04403	12/04/18	FSG18-1767			1

Ref.	Omschrijving	Aantal	Eenh	Eenh. prijs	Korting	Totaal
ONDMK50	Unit 14-2885 Viessmann Jaarlijks onderhoud mazoutketel + toebehoren Reinigen schouw Kerkhoflaan 31 KAMPENHOUT Datum 29/03/18 WB18-1423 Onderhoud mazoutketel klassiek (ketel van 0 t.e.m. 50kW)	1.00	Forfait	220.00		220.00
700500	Milieu	1.00		5.00		5.00

Werk verricht aan een woning die sedert tenminste 10 jaar in gebruik genomen en uitsluitend voor privé gebruik aangewend.

BTW %	Maatstaf van heffing	BTW	Totaal
6.00%	225.00	13.50	238.50
Totaal :	225.00	13.50	238.50

Te Betalen: EUR 238.50

Betaling: Contant - Vervaldag: 26/04/18

Gelieve te vermelden bij betaling: K04403 - FSG18-1767

**ONDERHOUDS/CONTROLEATTEST VERWARM
EENTRAPS-/TWEETRAPSBRAN**

Datum controle/onderhoud: 29/3/2018

ONDERNEMING DIE DE PERIODIEKE CONTROLE / HET ONDERHOUD UITVOERT

Naam:	
Straat en nummer:	
Postcode en gemeente:	
Tel.:	Fax:
E-mail:	
Ondernemingsnr:	

WILLEMS TECNO NV
Leuvensesteenweg 157
3070 Kortenberg
tel 02/7596162 fax 02/7594445
BTW BE 0442.612.087

VTI : ☐ ONDERNEMING ☒ PARTICULIER

Naam van de verantwoordelijke:	<u>Van Sloegaarden Jongen</u>
Onderneming(indien van toepassing)	
Straat en nummer:	<u>Kerkhoflaan 37</u>
Postcode en gemeente:	<u>7370 Kannykenhout</u>
Tel.:	Fax:
E-mail:	
Adres stooktoestel indien verschillend:	

REINIGING EN CONTROLE VAN DE SCHOORSTEEN (schoorsteenveger of erkend technicus) (kruis aan wat van toepassing is)

☒ de schoorsteen en het verbindingstuk	☒ nazicht van de goede werking	☐ nazicht trekregelaar
Druk schoorsteen: (hPa/mbar)	☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder	

REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus) (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Vloeibare brandstof	☐ Gasvormige brandstof	☐ Vaste brandstof
☒ reiniging van de ketel	☒ reiniging van de brander	
Controle voor alle toestellen:	☒ rookgaszijdige dichtheid ketel en rookgasafvoer	☒ Verluchting van het stooklokaal
	☐ andere, namelijk:	☒ nazicht algemene staat

BRANDSTOF

☒ Vloeibaar:	☒ Gasolie verwarming	☐ Gasolie verwarming extra	☐ Zware stookolie	☐ Andere:
☐ Gasvormig:	☐ Aardgas	☐ Propaan	☐ Butaan	☐ Biogas

KETEL

Aantal ketels in de stookplaats:	<u>1</u>
Identificatie verwarmingsketel (indien van toepassing):	
Aangesloten als:	☒ B <u>23</u> ☐ C
Unit:	☐ Ja ☒ Neen
Kenplaat:	☒ aanwezig ☐ afwezig
Merk:	<u>Therma</u> Type: <u>Water Drifthead</u>
Nuttig vermogen (kW):	<u>1992</u>
Constructiedatum(1):	<u>1992</u>
Condensatieketel:	☐ Ja ☒ Neen
Serienummer:	<u>7538256403031104</u>

BRANDER

☐ atmosferisch	☒ Geblazen brander	☐ premix
☐ 1 vlamgang	☐ 2 vlamgangen	☐ modulerend
Indien van toepassing		
Kenplaat:	☒ aanwezig ☐ afwezig	<u>VE 11</u>
Merk:	<u>Therma</u> Type: <u>9,4-6,8 kg/h</u>	
Debiet:		(kg/h of l/h of m3/h)
Constructiedatum(1):	<u>1992</u>	
Serienummer:	<u>721830408299</u>	

VERWARMINGSINSTALLATIE

Warmtedragend medium:	☒ Water	☐ Lage druk stoom	☐ Thermische olie	☐ Lucht
Verwarmingssysteem:	☐ Verwarming	☐ SWW	☒ Verwarming + SWW	

VERGUNNINGSDATUM GEBOUW (ENKEL BRUSSELS GEWEST)

☐ Voor 1/01/2011	☐ Vanaf 1/01/2011
Oorsprong antwoord:	☐ Schatting van de leeftijd op basis van observatie
	☐ Mondelinge informatie eigenaar/verantwoordelijke
	☐ Datum originele bouwvergunning

CONTROLES

1. MEETOPENINGEN(2)	
Is de installatie vrijgesteld van de verplichting meetopeningen?	☐ JA ☒ NEEN
Indien neen, zijn de meetopeningen aanwezig?	☒ JA ☐ NEEN
Zijn de meetopeningen conform?	☒ JA ☐ NEEN

2. CONTROLE KETEL - STOOKPLAATS

	JA	NEEN	N.V.T.
Is de algemene staat van de ketel in orde?	<u>X</u>		
Beantwoord de modulatie van het vermogen aan de eisen? (enkel Brussels gewest)	<u>X</u>		<u>X</u>
Zijn de veiligheidsvoorzieningen in orde?	<u>X</u>		<u>X</u>
Is er een stappenplan aanwezig?			<u>X</u>
Indien neen, moet er een opgemaakt worden (enkel Brussels gewest)			

KETEL - GASVORMIGE/VLOEIBARE BRANDSTOF
3 - REGIO BRUSSEL/VLAANDEREN

3. METINGEN (3) / GOEDE STAAT VAN WERKING					
	Eenheid	Toepassing	Initiële meting		EI
			Trap 1	Trap 2 (100%)	Trap
Watertemperatuur (4)	°C	1-2			
Sproeier: merk/type	/	1			
Sproeier: debiet	USG/h	1			
Sproeier: hoek	°	1			
Pompdruk	bar	1			
Statische gasdruk ingang	mbar	2			
Dynamische gasdruk ingang	mbar	2			
Gasdruk brander	mbar	2			
Druk schoorsteen	Pa	1-2			
Rookindex	Bacharach	1			
Zuurstof O ₂	%	1-2			
Koolstofdioxide CO ₂	%	1-2			
Koolstofmonoxide CO	mg/kWh	1-2			
Rookgastemperatuur	°C	1-2			
Verbrandingsluchttemperatuur	°C	1-2			
Nettotemperatuur	°C	1-2			
Verbrandingsrendement	%	1-2			
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1			
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesl. type B)		1-2			
Toepassing = 1: Vloeibare brandstoffen - 2: gasvormige brandstoffen					
De tickets van de meetresultaten dienen aan dit attest vastgeniet te worden.					

4. STOOKPLAATS - ROOKGASAFVOER (5) / VEILIGE STAAT VAN WERKING	
Verbrandingsluchtaanvoer (lage verluchting) stooklokaal conform?	
Ventilatie (hoge verluchting) stooklokaal conform?	
Rookgasafvoer conform?	
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)	
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)	

VERKLARING VAN CONFORMITEIT(6)

Brussels gewest
Voldoet het geheel verwarmingsketel, systemen van ventilatie en afvoer voor de verbrandingsgassen aan de geldende wetgeving:

Vlaams gewest
Het stooktoestel werkt : ☒ goed ☐ Niet goed ☒ Veilig ☐ niet veilig

Brussels en Vlaams gewest
Gebreken die tijdens deze interventie werden verholpen:
Gebreken die tijdens deze interventie niet konden worden verholpen:
Maatregelen die moeten worden getroffen om deze gebreken op te lossen:
Andere opmerkingen :

VOLGENDE INTERVENTIE (7)

☒ De eerstvolgende periodieke controle/onderhoud uit te voeren uiterlijk op: 29/3/2019
☐ Voor het in overeenstemming brengen, uit te voeren binnen de 3 maand(Vlaanderen)/5 maand-12maand(Brussel) vanaf de datum van dit attest (schrappen wat niet past)

Attest afgeleverd door: Naam: Deelen Ernest	Attest ontvangen door:
Functie: ☒ erkend technicus ☐ schoorsteenveger	Naam:
Identificatienummer: TV09149 Volgnummer attest (8):	Functie:
Handtekening:	Handtekening:

Willem Techno
Leuvensesteenweg 157
3070 KORTENBERG
Instrument: EUROLYZER SF
Inst. n. Nr. 06-45 01459
Rookgas
Brandstofsoort
Olie
Tijdstip: 10:32:58
Datum: 29/03/2019
O₂ 4.3 Vol. %
CO₂ 12.0 Vol. %
CO_{tot} 0 mg/KWh
T_{gas} 139.2 °C
T_{omv} 22.5 °C
T_d 113.9 °C
R_{el} 94.4 %
R_{el} 94.4 %
V_{erl} 5.6 %
CO 0 ppm
L_{ambda} 1.26
D_{ruk} / trek 16 Pa
D_{ruk} op 47.2 °C
H₂ 6 ppm
O₂ rel 0.0 %
Ketel temp

Willem Techno
Leuvensesteenweg 157
3070 KORTENBERG
Instrument: EUROLYZER SF
Inst. n. Nr. 06-45 01459
Drukval
Tijdstip: 10:34:00
Datum: 29/03/2019
D_{ruk} 13 Pa
max D_{ruk} 6 Pa
min D_{ruk} 10 Pa