



ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL
Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
T +32 (0)2 751 98 39 F +32 (0)2 751 52 09
E info@electro-test.be W www.electro-test.be

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle							
Verslagnummer: N° de rapport:		93/2018/4/24/6		Datum van bezoek: Date de visite:		24/04/2018	
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:		EVERAERTS Sven Binnenstraat 232 - 9300 AALST BTW BE 0876.476.855				IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:		Eandis		Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:		- EAN-nr: N° EAN:	
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:		Ouden Dendermondse steenweg 169 - 9300 AALST					
Eigenaar: Propriétaire:		[REDACTED]					
Installateur:		EVERAERTS Sven				BTW/TVA: BTW BE 0876.476.855	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:		F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)					

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:							
Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:		Art. hh: 86		Art. onderzoek: 276			
Onderzoek: / Contrôle:		Woning/Maison					
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 1x400V+N		Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 10 mm² XVB			Max. beveiliging / Protection max.: 40A		
Aardelektrode / Electrode de terre:		Pen/Piquets 20.7 Ohm		Isolatie / Isolement: 3.55 MOhm		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2	
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:				Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 8/11			
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE	
40A	300mA	A/s	Alle kringen	OK	OK	270	
40A	30mA	A/s	Bord 2 Alle kringen	OK	OK	270	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:		OK		Rechtsstreekse aanraking: Contact direct:		OK	
				Onrechtsstreekse aanraking: Contact indirect:		OK	
				Aansluitingen: Raccordements:		OK	
				Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:		OK	

Inbreuken / Infractions:	
Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:	
Opmerkingen / Remarques:	
Nota's / Notes:	

93/2018/4/24/6
RAPP.ELS.NF - 31/05/2017

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 24/04/2043

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



HAELEWATERS Roger

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting aan de elektrische installatie te vermijden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen of goederen; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te laten uitvoeren om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen zijn, wordt een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.
Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à l'installation électrique; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier si les infractions ont disparu d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction Générale de l'Énergie pour la surveillance des installations électriques domestiques.