

Vlaamse overheid

Vlaams Energieagentschap

E-mail: energie@vlaanderen.be

Website: www.energiesparen.be



Startverklaring

in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Grondige verbouwing 2 Bee Build

24062-G-OMV_2018159133/EP15513/SV/A001/D01

Dossiercode: A001

Ontvangstdatum: 16/09/2019

EPB-software 3G versie 10.5.1

Leuven

Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier is het bewijs dat u de startverklaring hebt verstuurd aan het Vlaams Energieagentschap. Het bevat de gegevens die door de verslaggever elektronisch zijn verstuurd aan de Energieprestatiedatabank : de resultaten van de voorafberekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het (deel van het) gebouw waarvoor u de startverklaring indient. In rubriek F kunt u zien of het ontwerp van het project voldoet aan de geldende EPB-eisen. Na de werken maakt de verslaggever een EPB-aangifte op, gebaseerd op de werkelijke as-built-situatie. Hiervoor dient u de nodige stavingsstukken te verzamelen en te bezorgen aan de verslaggever. Voor dossiers waarbij uit de EPB-aangifte blijkt dat niet voldaan is aan de EPB-eisen, wordt door het VEA een administratieve geldboete opgelegd.

Wat moet u met dit formulier doen?

Het afgedrukte formulier moet ondertekend worden door de aangifteplichtige, de verslaggever en de architect die belast is met de controle op de werkzaamheden. De verslaggever en de aangifteplichtige bewaren dit ondertekende formulier gedurende 3 jaar na de datum van ontvangst.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over dit formulier?

Als u vragen hebt over dit formulier of over de procedure ervan, dan kunt u contact opnemen met het Vlaams Energieagentschap, e-mail: energie@vlaanderen.be.

Privacy

De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in bestanden. Uw gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook anoniem verwerkt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om de gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.

A. Algemene gegevens van Grondige verbouwing 2 Bee Build

1. Ligging

Straat, nummer(s) en busnummer(s): Blijde-Inkomstraat 127 , 127 , 127

Postnummer en gemeente: 3000 Leuven

Naam v/d verkaveling: /

Lotnummer: /

Afdeling:

Sectie:

Nummers:

Kadastrale gegevens: 1

A

1

2. Data

Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 29/12/2018

Datum verlenen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 01/03/2019

Startdatum van de werken: 05/08/2019

B. Persoonlijke gegevens

1. Gegevens van de aangifteplichtige 1

Voor- en achternaam: Frank Bollen
 RRN: 75101901392
 Geboortedatum: 19/10/1975
 Geslacht: M
 Straat, nummer en busnummer: Driesstraat 35
 Landcode, postnummer en gemeente: BE 3461 Bekkevoort
 Telefoonnummer: 0496243212
 E-mailadres: frank@mivex.be

Aangifteplichtige 1 is aangifteplichtige van de EPB-eenheden:

- IER Studentenkamers
- IER Studio
- Traphal

2. Promotor-bouwheer

De aangifteplichtige is promotor-bouwheer van dit gebouw

- ☐ Ja
☒ Nee

3. Gegevens van de verslaggever

Voor- en achternaam : BERT DORMAELS
 Functie: Werknemer
 Firma: 2B-SAFE
 Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 KBO-Nummer: 0544411609
 Straat, nummer en busnummer: Tiensesteenweg 129A 1
 Landcode, postnummer en gemeente: BE 3380 Glabbeek
 Code verslaggever: EP15513

4. Gegevens van de architect belast met de controle op de werkzaamheden

Voor- en achternaam: Yannick Beauclercq
 Firma: Concreet Architecten
 Straat, nummer en busnummer: Persilstraat 51
 Landcode, postnummer en gemeente: BE 3020 Herent

C. Indeling van het bouwproject

1. Gebouw Grondige verbouwing 2 Bee Build

Omschrijving

Code gebouw: D01
 Aard van de werkzaamheden: Ingrijpende energetische renovatie

EPB-eenheid IER Studentenkamers

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: IER gezinswoning

Code EPB-eenheid: 24062-G-OMV_2018159133/EP15513/SV/A001/D01/SD001

Bestemming EPB-eenheid: Niet residentieel EPN

Functie(s): Logeerfunctie

Publieke organisatie: Nee

EPB-eenheid IER Studio

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: IER gezinswoning

Code EPB-eenheid: 24062-G-OMV_2018159133/EP15513/SV/A001/D01/SD002

Bestemming EPB-eenheid: Wonen

Type EPB-eenheid: Studio

EPB-eenheid Traphal

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Gemeenschappelijk traphal voor studentenkamers en studio

Code EPB-eenheid: 24062-G-OMV_2018159133/EP15513/SV/A001/D01/SD003

Bestemming EPB-eenheid: Gemeenschappelijk deel residentieel

D. Gebouw Grondige verbouwing 2 Bee Build

D.1. Resultaten van IER Studentenkamers

1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W / m ² K]	Maximale U-waarde [W / m ² K]	R-waarde [m ² K / W]	Minimale R-waarde [m ² K / W]	Voldaan
Hellend dak 22cm MW	0.21	0.24	/	/	ja
Nieuwe binnemuren grens traphal metalstud 7cm MW	0.59	/	/	/	/
Nieuwe buitenmuur crepi 14cm EPS	0.22	0.24	/	/	ja
Plat dak 16cm PUR	0.16	0.24	/	/	ja

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, van lichte gevels en van andere transparante delen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W / m ² K]	Maximale U-waarde [W / m ² K]	Voldaan
Dakvenster 13 kamer 0302 AG	1.00	1.1	ja
Dakvenster 7 kamer 0301 VG	1.00	1.1	ja
Dakvenster 8 kamer 0301 VG	1.00	1.1	ja
Venster 10 kamer 0102 AG	1.00	1.1	ja
Venster 11 keuken +2 AG	1.00	1.1	ja
Venster 12 kamer 0202 AG	1.00	1.1	ja
Venster 1 kamer 0001 VG	1.00	1.1	ja
Venster 2 kamer 0001 VG	1.00	1.1	ja
Venster 3 kamer 0101 VG	1.00	1.1	ja
Venster 4 kamer 0101 VG	1.00	1.1	ja
Venster 5 kamer 0201 VG	1.00	1.1	ja
Venster 6 kamer 0201 VG	1.00	1.1	ja
Venster 9 keuken AG	1.00	1.1	ja

Gemiddelde U-waarde van de vensters, van lichte gevels en van andere transparante delen

	U-waarde [W / m²K]	Maximale U-waarde [W / m²K]	Voldaan
Gemiddelde U-waarde van alle vensters van IER Studentenkamers	1.47	1.5	ja

2. K-peil resultaat

Niet van toepassing

3. E-peil resultaat

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik: 311667 MJ

Referentiewaarde voor het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik: 295589 MJ

Jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte: 498.27 kWh/m²

	E-peil	E-peil eis	Voldaan
	106	110	ja

4. Netto energie-behoefte voor verwarming

Niet van toepassing

5. Resultaat op het vlak van oververhitting

Niet van toepassing

6. Resultaat op het vlak van de hoeveelheid hernieuwbare energie**2. Toepassing van één of combinatie van maatregelen**

Bruto vloeroppervlakte: 173.75 m²

Systeem	Voldaan aan kwaliteitseisen	Hoeveelheid hernieuwbare energie [kwh]	Hoeveelheid hernieuwbare energie per bruto vloeroppervlakte [kwh/m²]
Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem	Niet van toepassing	3053.14	17.57

	Hoeveelheid hernieuwbare energie per bruto vloeroppervlakte [kwh/m²]	Eis hernieuwbare energie [kwh/m²]	Voldaan
Combinatie van maatregelen	17.57	15.0	ja

7. Resultaat op het vlak van ventilatie

Het ventilatievoorontwerp:

Het ventilatievoorontwerp is opgemaakt:

- ☐ Ja
☒ Nee

Er is geen ventilatievoorontwerp opgemaakt voor de start van de werkzaamheden.

Een ventilatievoorontwerp in het begin van het bouwproces is aangewezen om de aangifteplichtige meer garantie te geven op een kwalitatieve ventilatie-installatie.

Het ventilatievoorontwerp maakt integraal deel uit van het gebouwontwerp. Daarin worden de onderlinge interacties tussen het ventilatiesysteem en de bouwkundige aspecten afgetoetst (bv: zijn er akoestische maatregelen gepland bij ventilatoren die net naast een slaapkamer zijn geplaatst; is er voldoende ruimte voor de ventilatiekanalen, is de impact van een ventilatiesysteem op de ruwbouw bekeken ...).

De aangifteplichtige wordt via het ventilatievoorontwerp meer betrokken bij de opgelegde en geplande prestaties van de ventilatie-installatie.

Niettegenstaande er bij de start van de werkzaamheden nog geen ventilatievoorontwerp is opgemaakt, kan het alsnog worden opgemaakt, om verrassingen op het einde van de werkzaamheden, met betrekking tot het behalen van de ventilatie-eisen en de kwaliteit van het ventilatiesysteem, te vermijden.

Naam ruimte	Code ruimte	Ruimtecategorie	Gebruiks - oppervlakte [m²]	Minimale toevoer [m³/h]	Toevoer [m³/h]	Minimale afvoer [m³/h]	Gecombineerde afvoer [m³/h]	Voldaan
Kamer 0001	R01	Hotels, motels, vakantiecentra	24.45	66.0	70.06	66.0	68.4	ja
Badkamer 0001	R05	Ruimte niet voor menselijke bezetting	4.25	50.0	72.0	50.0	50.0	ja
Kamer 0101	R09	Hotels, motels, vakantiecentra	14.15	44.0	70.06	44.0	50.4	ja
Badkamer 0101	R13	Ruimte niet voor menselijke bezetting	2.55	50.0	50.4	50.0	50.0	ja
Kamer 0102	R17	Hotels, motels, vakantiecentra	11.85	44.0	104.16	44.0	50.4	ja

Badkamer 0102	R21	Ruimte niet voor menselijke bezetting	2.45	50.0	50.4	50.0	50.0	ja
Keuken +1	R25	Horeca	6.65	22.0	60.76	22.0	22.0	ja
Kamer 0201	R29	Hotels, motels, vakantiecentra	14.15	44.0	69.44	44.0	50.4	ja
Badkamer 0201	R33	Ruimte niet voor menselijke bezetting	2.55	50.0	50.4	50.0	50.0	ja
Kamer 0202	R37	Hotels, motels, vakantiecentra	11.85	44.0	104.16	44.0	50.4	ja
Badkamer 0202	R41	Ruimte niet voor menselijke bezetting	2.45	50.0	50.4	50.0	50.0	ja
Keuken +2	R45	Horeca	6.65	22.0	60.76	22.0	22.0	ja
Kamer 0301	R49	Hotels, motels, vakantiecentra	15.15	44.0	47.7	44.0	46.8	ja
Badkamer 0301	R53	Ruimte niet voor menselijke bezetting	2.95	50.0	50.4	50.0	50.0	ja
Kamer 0302	R57	Hotels, motels, vakantiecentra	11.2	44.0	47.7	44.0	46.8	ja
Badkamer 0302	R61	Ruimte niet voor menselijke bezetting	3.4	50.0	50.4	50.0	50.0	ja

8. Resultaat op het vlak van installaties

Niet van toepassing


D.2. Samenvatting van de resultaten van IER Studentenkamers

Naam gebouw:	Grondige verbouwing 2 Bee Build
Naam EPB-eenheid:	IER Studentenkamers
Aard van de werkzaamheden:	Ingrijpende energetische renovatie
Bestemming:	Niet residentieel EPN
Functie(s):	Logeerfunctie
Nieuw gecreëerd beschermd volume:	152.99 m ³
Verbouwd beschermd volume:	421.5 m ³

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil / S-peil	E-peil	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eis	☒	/	110	☒	☐	/	15.00	☐
Bereikte prestatie	/	/	106	/	/	/	17.57	/
Conformiteit	voldoet	/	voldoet	voldoet	/	/	voldoet	/

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte

498.27 kWh/m²



Dat zijn de resultaten van de voorafberekening van het ontwerp van uw project. Dit is geen garantie dat uw project na de werkzaamheden ook aan de EPB-eisen zal voldoen. U dient tijdens de uitvoering van uw project de nodige stavingsstukken te verzamelen. Op basis daarvan stelt uw verslaggever na afloop van de werken of na ingebruikname de EPB-aangifte op, volgens de werkelijk uitgevoerde toestand (as-built-situatie).

Meer informatie over het verzamelen van stavingsstukken, kunt u terugvinden op www.energiesparen.be/epb/stavingsstukken. Ook uw verslaggever en architect kunnen u met raad en daad bijstaan.

E. Gebouw Grondige verbouwing 2 Bee Build

E.1. Resultaten van IER Studio

1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W / m²K]	Maximale U-waarde [W / m²K]	R-waarde [m²K / W]	Minimale R-waarde [m²K / W]	Voldaan
Nieuwe binnenmuren grens kamer 0001 metalstud 7cm MW	0.59	0.6	/	/	ja
Nieuwe buitenmuur gevelsteen 12cm PUR	0.17	0.24	/	/	ja
Nieuwe vloer op volle grond 12cm PUR	0.20	0.24	/	/	ja
Plat dak 16cm PUR	0.16	0.24	/	/	ja

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, van lichte gevels en van andere transparante delen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W / m²K]	Maximale U-waarde [W / m²K]	Voldaan
Venster leefruimte AG	1.00	1.1	ja

Gemiddelde U-waarde van de vensters, van lichte gevels en van andere transparante delen

	U-waarde [W / m²K]	Maximale U-waarde [W / m²K]	Voldaan
Gemiddelde U-waarde van alle vensters van IER Studio	1.5	1.5	ja

2. K-peil resultaat

Niet van toepassing

3. E-peil resultaat

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik: 25682 MJ

Referentiewaarde voor het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik: 31310 MJ

Jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte: 199.72 kWh/m²

E-peil	E-peil eis	Voldaan
83	90	ja

4. Netto energie-behoefte voor verwarming

Niet van toepassing

5. Resultaat op het vlak van oververhitting

Niet van toepassing

6. Resultaat op het vlak van de hoeveelheid hernieuwbare energie**2. Toepassing van één of combinatie van maatregelen**

Bruto vloeroppervlakte: 35.72 m²

Systeem	Voldaan aan kwaliteitseisen	Hoeveelheid hernieuwbare energie [kwh]	Hoeveelheid hernieuwbare energie per bruto vloeroppervlakte [kwh/m ²]
Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem	Niet van toepassing	1017.71	28.49

	Hoeveelheid hernieuwbare energie per bruto vloeroppervlakte [kwh/m ²]	Eis hernieuwbare energie [kwh/m ²]	Voldaan
Combinatie van maatregelen	28.49	15.0	ja

7. Resultaat op het vlak van ventilatie

Het ventilatievoorontwerp:

Het ventilatievoorontwerp is opgemaakt:

☐ Ja

☒ Nee

Er is geen ventilatievoorontwerp opgemaakt voor de start van de werkzaamheden.

Een ventilatievoorontwerp in het begin van het bouwproces is aangewezen om de aangifteplichtige meer garantie te geven op een kwalitatieve ventilatie-installatie.

Het ventilatievoorontwerp maakt integraal deel uit van het gebouwoontwerp. Daarin worden de onderlinge interacties tussen het ventilatiesysteem en de bouwkundige aspecten afgetoetst (bv: zijn er akoestische maatregelen gepland bij ventilatoren die net naast een slaapkamer zijn geplaatst; is er voldoende ruimte voor de ventilatiekanalen, is de impact van een ventilatiesysteem op de ruwbouw bekeken ...).

De aangifteplichtige wordt via het ventilatievoorontwerp meer betrokken bij de opgelegde en geplande prestaties van de ventilatie-installatie.

Niettegenstaande er bij de start van de werkzaamheden nog geen ventilatievoorontwerp is opgemaakt, kan het alsnog worden opgemaakt, om verrassingen op het einde van de werkzaamheden, met betrekking tot het behalen van de ventilatie-eisen en de kwaliteit van het ventilatiesysteem, te vermijden.

Naam ruimte	Code ruimte	Soort ruimte	Gebruiks - oppervlakte [m²]	Minimale toevoer [m³/h]	Toevoer [m³/h]	Minimale afvoer [m³/h]	Gecombineerde afvoer [m³/h]	Voldaan
Leefruimte/slaapkamer	R01	Woonkamer (of analoge ruimte)	24.45	88.02	169.26	25.0	25.2	ja
Keuken	R05	Open keuken	/	50.0	108.0	75.0	75.0	ja
Badkamer	R09	Badkamer, was-, droogplaats (of analoge ruimte)	4.25	25.0	25.2	50.0	50.0	ja

8. Resultaat op het vlak van installaties

Niet van toepassing


E.2. Samenvatting van de resultaten van IER Studio

Naam gebouw:	Grondige verbouwing 2 Bee Build
Naam EPB-eenheid:	IER Studio
Aard van de werkzaamheden:	Ingrijpende energetische renovatie
Bestemming:	Wonen
Nieuw gecreëerd beschermd volume:	109.24 m ³
Verbouwd beschermd volume:	21.44 m ³

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil / S-peil	E-peil	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eis	☒	/	90	☒	☐	/	15.00	☐
Bereikte prestatie	/	/	83	/	/	/	28.49	/
Conformiteit	voldoet	/	voldoet	voldoet	/	/	voldoet	/

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte

199.72 kWh/m²



Dat zijn de resultaten van de voorafberekening van het ontwerp van uw project. Dit is geen garantie dat uw project na de werkzaamheden ook aan de EPB-eisen zal voldoen. U dient tijdens de uitvoering van uw project de nodige stavingsstukken te verzamelen. Op basis daarvan stelt uw verslaggever na afloop van de werken of na ingebruikname de EPB-aangifte op, volgens de werkelijk uitgevoerde toestand (as-built-situatie).

Meer informatie over het verzamelen van stavingsstukken, kunt u terugvinden op

www.energiesparen.be/epb/stavingsstukken. Ook uw verslaggever en architect kunnen u met raad en daad bijstaan.

F. Gebouw Grondige verbouwing 2 Bee Build

F.1. Resultaten van Traphal

1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W / m^2K]	Maximale U-waarde [W / m^2K]	R-waarde [m^2K / W]	Minimale R-waarde [m^2K / W]	Voldaan
Inkomdeur	2.00	2.0	/	/	ja
Nieuwe binnenmuren grens kamers metalstud 7cm MW	0.59	/	/	/	/

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, van lichte gevels en van andere transparante delen

Niet van toepassing

Gemiddelde U-waarde van de vensters, van lichte gevels en van andere transparante delen

Niet van toepassing

2. K-peil resultaat

Niet van toepassing

3. E-peil resultaat

Niet van toepassing

4. Netto energie-behoefte voor verwarming

Niet van toepassing

5. Resultaat op het vlak van oververhitting

Niet van toepassing

6. Resultaat op het vlak van de hoeveelheid hernieuwbare energie

Niet van toepassing

7. Resultaat op het vlak van ventilatie**Het ventilatievoorontwerp:**

Het ventilatievoorontwerp is opgemaakt:

☐ Ja

☒ Nee

Er is geen ventilatievoorontwerp opgemaakt voor de start van de werkzaamheden.

Een ventilatievoorontwerp in het begin van het bouwproces is aangewezen om de aangifteplichtige meer garantie te geven op een kwalitatieve ventilatie-installatie.

Het ventilatievoorontwerp maakt integraal deel uit van het gebouwoffortwerp. Daarin worden de onderlinge interacties tussen het ventilatiesysteem en de bouwkundige aspecten afgetoetst (bv: zijn er akoestische maatregelen gepland bij ventilatoren die net naast een slaapkamer zijn geplaatst; is er voldoende ruimte voor de ventilatiekanalen, is de impact van een ventilatiesysteem op de ruwbouw bekeken ...).

De aangifteplichtige wordt via het ventilatievoorontwerp meer betrokken bij de opgelegde en geplande prestaties van de ventilatie-installatie.

Niettemin staande er bij de start van de werkzaamheden nog geen ventilatievoorontwerp is opgemaakt, kan het alsnog worden opgemaakt, om verrassingen op het einde van de werkzaamheden, met betrekking tot het behalen van de ventilatie-eisen en de kwaliteit van het ventilatiesysteem, te vermijden.

Niet van toepassing

8. Resultaat op het vlak van installaties

Niet van toepassing

F.2. Samenvatting van de resultaten van Traphal

Naam gebouw: Grondige verbouwing 2 Bee Build
 Naam EPB-eenheid: Traphal
 Aard van de werkzaamheden: Ingrijpende energetische renovatie
 Bestemming: Gemeenschappelijk deel residentieel
 Nieuw gecreëerd beschermd volume: 0.0 m³
 Verbouwd beschermd volume: 114.36 m³

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil / S-peil	E-peil	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eis	☒	/	/	☐	☐	/	/	☐
Bereikte prestatie	/	/	/	/	/	/	/	/
Conformiteit	voldoet	/	/	/	/	/	/	/

Dat zijn de resultaten van de voorafberekening van het ontwerp van uw project. Dit is geen garantie dat uw project na de werkzaamheden ook aan de EPB-eisen zal voldoen. U dient tijdens de uitvoering van uw project de nodige stavingsstukken te verzamelen. Op basis daarvan stelt uw verslaggever na afloop van de werken of na ingebruikname de EPB-aangifte op, volgens de werkelijk uitgevoerde toestand (as-built-situatie).

Meer informatie over het verzamelen van stavingsstukken, kunt u terugvinden op www.energiesparen.be/epb/stavingsstukken. Ook uw verslaggever en architect kunnen u met raad en daad bijstaan.

G. Resultaten van de gemeenschappelijke delen en aangrenzende onverwarmde ruimtes (AOR)**1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden van gemeenschappelijke delen****Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen**

Niet van toepassing

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, van lichte gevels en van andere transparante delen

Niet van toepassing

Gemiddelde U-waarde van de vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Niet van toepassing

2. Resultaat op het vlak van ventilatie van de niet-residentiële gemeenschappelijke delen

Niet van toepassing

3. Resultaat op het vlak van ventilatie van de aangrenzende onverwarmde ruimte(n)

Niet van toepassing

H. Ondertekening

Datum: / /

De aangifteplichtige,
gelezen en goedgekeurd,
Frank Bollen

(handtekening)

De verslaggever,
gelezen en goedgekeurd,
BERT DORMAELS
2B-SAFE

De architect,
gelezen en goedgekeurd,
Yannick Beauclercq
Concreet Architecten

(handtekening)

(handtekening)