



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 011 60 25 24
Meulestraat 31 info@KEUR.be
8730 Beernem www.KEUR.be
Ondnr BE 0822.452.004



RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: **20221705-0014** Datum onderzoek: **17/05/2022** Agent: **Denecker J.** HK: CFM: 1/1

ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: **Berg 16 9950 Waarschoot**
Opdrachtgever: **Elektriciteit-Dhaenens Parkstraat 11 9881 Bellem**
Bedrijf: Ond nr / IDnr: **BE0849034466**
Eigenaar:
Type lokalen: **Woning**
Doel onderzoek: **Keuring voor verkoop**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:	NVT	Continuïteitsmeting:	ok
Nominale spanning:	Eenfasig 230V	ADS testknop:	
Hoofdbeveiliging:	40A	ADS foutlus:	
Voedingsleiding:	4 x 10 mm² VOB	Bescherming RA OA:	ok
Elektrode type:	Pen	R isolatie:	OK, > 0,5 MΩ
Aantal borden:	2	R aarde:	9 ohm
Aantal stroombanen:	3+6	Schema's:	Nvt
Waarde ADS:	300mA 2P 40	Staat vast elektrisch materieel:	ok

TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

1 Geen

BESLUIT

De ADS werd NIET verzegeld. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Vandenberghe J**

Datum vrijgave: 17/05/2022