CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

3

FIRMA:
VOCALOR nv
BISSCHOPPENHOFLAAN 141 A
2100 DEURNE
03 239 35 83 03 281 16 27

KLANT: SMITS BRUNO

GROENSTRAAT 85
2060 ANTWERPEN
03 236 63 45

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : SV 07788

Adres waar het reservoir staat : zie rechts boven

FACTOR : 0,85 L / kg => massa tank in (kg) : ..... kg

Nominale inhoud reservoir (in L) : +/- ~~5400~~ +/5400 L (± 5.400)

Serie-nummer van het reservoir (indien aanwezig) :

Wand van de tank : [X] enkelwandig / [ ] ~~dubbelwandig~~

Buitenwand van de tank : [X] toegankelijk / [ ] ~~niet toegankelijk~~

Materiaal : [X] metaal / [ ] ~~kunststof~~ : .....

1. Mazoutreservoir(s) : kleiner dan 5.000 kg (of 5.850 L) - voor de verwarming van gebouwen

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir : 10 / 2073

Datum uitvoering controle : 3 / 2 / 2016

Datum volgende controle : 3 / 2 / 2019 (2019)

Periodieke controles :

[X] Visuele controle toebehoren en uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats

[X] Overvulbeveiligingssysteem ([X] fluit / [ ] ~~sonde~~)

[ ] Controle aanwezigheid water en / of slib

[X] Lekdetectiesysteem aanwezig (~~[ ] ja~~ / [X] nee) *

[X] Certificaat / attest van vorige controle aanwezig

[ ] Dichtheidsbeproeving (30 kPa / min. 1 u .)

[X] Visuele controle buitenwand (indien van toepassing)

[ ] Meting potentiaalverschil " A "

Bijzondere opmerkingen :

VIA CONTROLE
FLUIT OK
GEEN LEKTOR

[X] Verdere explotatie toegelaten (Ja / ~~Neen~~) *

[ ] Verdere explotatie toegelaten mits bepaalde herstellingen

[ ] Merkteken (Groen / ~~Rood~~ / ~~Oranje~~) *

2. Mazoutreservoir(s) : vanaf 5.000 kg (of 5.850 L) tot 8.500 kg (of 10.000 L) en ook alle tanks boven 8.500 kg (of 10.000 L), die al voorzien zijn van een permanente lekdetectie - voor verwarming van een gebouwen

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir : / /

Datum uitvoering controle : / /

Datum volgende controle : / /

Periodieke controles :

[ ] Visuele controle toebehoren en uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats

[ ] Overvulbeveiligingssysteem ([ ] fluit / [ ] sonde)

[ ] Controle aanwezigheid van water en / of slib

[ ] Lekdetectiesysteem aanwezig ([ ] ja / [ ] nee) *

[ ] Certificaat / attest vorige controle aanwezig

[ ] Dichtheidsbeproeving (30 kPa / min. 1 u .)

[ ] Cathodische bescherming " A "

[ ] Verontreiniging buiten het reservoir

[ ] Corrosiviteitsonderzoek bodem " A "

* = Schrappen wat niet past.

Bijzondere opmerkingen :

[ ] Verdere explotatie toegelaten (**Ja / Neen**) *

[ ] Verdere explotatie toegelaten mits bepaalde herstellingen

[ ] Merkteken (**Groen / Rood / Oranje**) *

letter " A " = deze puntjes behoort tot het algemeen onderzoek dat elke 15 jaar moet gebeuren door een mileudeskundige

Ik (SV - technieker van Vocalor) verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van bodemverontreiniging.

Handtekening erkend technicus :

Firma-stempel :

VOCALOR NV
BISSCHOPPENHOFLAAN 141 A
2100 DEURNE
TEL.: 03/239.35.83
FAX: 03/281.16.27

Naam en / of handtekening klant :

Iedere klant verklaart zich akkoord met het resultaat van de/dank (reservoir) controle, de bovenvermelde inhoud van het reservoir en dat het reservoir ligt in : " EEN NIET -WATERWINNINGSGEBIED "