

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING



Van oplossing tot uitvoering

All-in Tank Service n.v. - www.allintankservice.be - info@allintankservice.be - Tel.: 0800 11 206
Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke - BTW BE 0881.597.861 - Reg. 06.25.1.1 - RPR Gent

KLANT

Naam: Van der Linden, Jimmy
Straat en nummer: 1111111111
Postcode en gemeente: 2018 Antwerpen
Tel.: 06 780 371

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres

TYPE RESERVOIR

☐ Particulier Inhoud L ☐ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☐ Cilindrisch ☐ Parallelepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve
☐ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere Datum van plaatsing: 2016-10-15

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	NEE	Controle OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☐	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolstofwaterdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☐	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☐	☐
Uitmonding leiding			☐	☐
Staat aanvoerleiding			☐	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VOORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	NEE	Controle OK	NIET OK
Peilmeting	Peillat			
	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch			
	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch			
Overvulbeveiliging	Fluit			
	☐	☐	☐	☐
	Elektronische sonde			
	☒	☐	☒	☐
	Vloeistof			
Lekdetectie	Onderdruk			
	☐	☐	☐	☐
	Overdruk			
	☐	☐	☐	☐
	Peilputten			
Wanddiktemeting	Andere			
	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

Vorige keuring: datum 12-8-2016

Algemene staat tank	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	NIET OK
Aantal centimeter water in tank: cm.				
Water- en slibbemonstering Ph:	☒	☐	☒	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon			
	☒	☐	☒	☐
	Onderdruk			
	☒	☐	☒	☐
	Overdruk			
	☐	☐	☐	☐
	Andere			
	☐	☐	☐	☐

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: GILIS YVES
Erkenningsnummer: SV 05003

DATUM KEURING

DE VOLGENDE CONTROLE

☒ MOET GEBEUREN VOOR 30-8-2016
☐ IS AAN TE RADEN VOOR

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden.

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.