

Identificatie

Straat
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Gebouw-ID
Gebouweenheid-ID

Vremdesesteenweg
3
2
2530
Boechout
11578164
30837521

Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)
Contactgegevens exploitant
Erkenningsnummer van de keurder
Keuringsorganisatie
Contact e-mail
Contact telefoonnummer

Pidpa
+3280090300
09256
ELECTRO-TEST vzw
info@electro-test.be
+3227519839

Datum keuring
Reden keuring
Klasse installatie
Uitgiftedatum

10/02/2022
Eerste ingebruikname
Klasse C
10/02/2022

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting

Conform voor gebruik

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

Keuring

Algemeen

Water aanwezig in de installatie

Water van het drinkwaterbedrijf (aangesloten BI)
Water eigen waterwinning (niet-aangesloten BI)
Tweedecircuitwater (tweedecircuitwater)

Aanwezig maar niet in dienst
Niet aanwezig
Niet aanwezig

Klasse en reden keuring

Type gebouw

Wooneenheid appartementsgebouw

Installatie

Algemeen	Niet-toegelaten toepassingen die drinkbaar water vereisen aanwezig	Nee	
Centrale beveiliging	Beveiligingscode	EA	
	Beoordeling	OK	
Terugstroombeveiligingen van toepassingen/toestellen			
Mengkranen in woongedeelte			
	Keukenkraan	Beoordeling	Beveiligingscode
	Lavabo	OK	AA
	Douche met vaste kop	OK	AA
	Douche met handsproeier	OK	AA
	Bad: uitloop kraan	OK	BEL
	Bad: handsproeier	OK	AA
			BEL
Sanitair			
	WC	Beoordeling	Beveiligingscode
		OK	BEL
Verwarming/WW-productie/HVAC			
	(Bij)vulling CV	Beoordeling	Beveiligingscode
	Warmwaterproductie op CV	OK	CAB
	Onderbreking overdrukventiel WW-productie	OK	VG
		OK	Y
Keuken			
	Huishoudelijke vaatwasser	Beoordeling	Beveiligingscode
	Huishoudelijke wasmachine	OK	VAAT
		OK	WASM
Allerlei			
	Kraan voor slangaansluiting	Beoordeling	Beveiligingscode
		OK	BEL
Afwerking installatie			
	Installatie volledig afgewerkt	Ja	

Bijlagen

Inventaris van de installatie	1 bijlage(n) toegevoegd
Uitvoeringsplan	1 bijlage(n) toegevoegd
Werkopdracht	1 bijlage(n) toegevoegd

Belangrijk


Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring (art. 7/1, 12/1, 12/3, 12/4, 27/6 en 27/7).

Dit keuringsattest geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de binneninstallatie, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.

Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op www.aquaflanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via www.aquaflanders.be.



Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw

