



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 - AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 - AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
 - AV Wallonie : Tel.: 081 432 611
- Code PC Resi

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>BVBA Megabuild</u> BTW nr: <u>421 708 032</u> of identiteitskaartnr: _____ Stroomleverancier: _____ Meter nr: _____ stand: _____ Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief - _____	VERSLAG nr: <u>32280088/90</u> Lid nr: _____ Installatie: Naam: <u>BVBA Megabuild</u> Adres: <u>Pontbeinplein 11</u> <u>9000 Gent</u> Datum onderzoek: <u>4/1/06</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____ Naam, Voornaam: <u>Megabuild</u> Adres: <u>K.L. Dierickstraat 11</u> <u>9000 Gent</u> Aanvrager: _____
--	--

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 300V V, AC, Bescherming aansluiting: 32 A Type: GS MAX 40A

Omschrijving aansluiting: andegrande Kabeltype: EXUB Doorsnede: 6 x 10 mm²

Voeding hoofdbord: 6 x 60 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 5

Type aardelektrode: ge Spreidingsweerstand: 12,5 Ohms Algemeen isolatieniveau: +5 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen inbreuken vastgesteld

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 4/1/2032 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 4

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Adres, Handtekening: Stephan Hebbelinck
 Handtekening: _____
 3228

