Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Brabant Wallon, Avenue Wilmart 129 boîte 1, 1360 PERWEZ
T: 081 65 84 59, E: btv.brabantwallon@btvcontrol.be

Rapport N°: 0442-151223-08 Date du contrôle : 23/12/2015

DONNEES GENERALES:

ADRESSE DE L'INSTALLATION : VLEMINCX
RUE DES OURDONS 9/2
1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT


PROPRIETAIRE: VLEMINCX
Adresse : RUE DES OURDONS 9/2
1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT

DEMANDEUR : VLEMINCX
Adresse : RUE DES OURDONS 9/2
1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT

INSTALLATEUR : VLEMINCX
Adresse : RUE DES OURDONS 9/2
1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT

TVA ou CI :

Visualisation de l' installation



EAN : **Compteur n°** 26360823 **Index :**

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation :	Vente d'habitation /	Type des locaux :	Unité d'habitation
Début travaux fondations :	Avant 01/10/81	Installation électrique :	Avant 01/10/81
Raccordement tension :	Mono 230V	RGIE art. :	86
Câble aliment. tableau princ. :	2 x 16 mm²	Protection raccordement :	40 A
Type électrode de terre :	Boucle	Inter. gén. : type :	2p 63A/300mA
Nombre de tableaux :	1	Nombre de circuits term. :	14
Facteurs d'influences externes :	-	Schéma :	TT

CONTROLE:

Visite de contrôle suivant : RGIE art. 276bis,
Type de contrôle : Visite de contrôle

MESURES:

RA:	4,2 Ohm	RI tot	0,4 Mohm