



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV OVL.
Van Damme F.
0479/986365

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Alfons Bijnlaan 27
9031 Drongen

EIGENAAR: Stefaan Arens
Adres: idem.

OPDRACHTGEVER: TSV Technis
Adres: Boreelstraat 4 9630 Meulebeke

INSTALLATEUR: idem.
Adres: _____

BTW of IK: 880 791 963

STROOMLEVERANCIER: DNB.
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 22/03/2007 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~bezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.P. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3 X 230 V Bescherming van de aansluiting AUT MAX 40A up

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 2 X diff 300mA/40A

Type van de aardelektrode: ~~lus~~ - ~~beren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 16+3; RA: 10,9 Ohm; RI tot 30 MOhm

BESCHRIJVING: _____

Zie éénheidschema.

Zie situatieschema.

Kewing omvat zowel TUT als UNT

Vastgestelde inbreuken controle : <u>geen</u>	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
<u>Nota's: ① lichtarmaturen nog niet geplaatst.</u>	gezien op _____
<u>② keuker nog te plaatsen + bestellen.</u>	de aangestelde van de stroomverdelers
<u>③ bad kamu meubel nog te plaatsen</u>	naam: _____
<u>④ airco nog niet geplaatst.</u>	handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. ①

BESLUIT ① De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éénheids en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/03/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
~~2. De installatie is niet conform.~~
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden. ~~opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.~~
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening 165
[Handtekening]

De directeur,