J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr | Ref. verslag | RAP 2402 13 -3

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

BELAC Belac 227-INSP

☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270) Ren.

☐ Controlebezoek a een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 27

☐ Controlebezoek van ee huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansui ng o het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een w o eenhe'd (REI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	De Groef	Voornaam	Tom	Postnr	9130
Adres	Zaverbergenstraat 19		Gemeente	Kallo	
Installateur	Smet Tech. =d fabr.		Gemeente	Beveren	
BTW-nummer	BE 0473 720 682				
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	__/__/____	meente	
Plaats van onderzoek	De Groef			tnr.	9130
Adres	Zaverbergenstr. 19			Gemeente	Kallo
EAN-code	54144082003945301 9			ktriciteits-deler	Inkyr.

Type installatie: ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (hu's, appartement, andere r delijke nheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U_{nom} (V ac/dc)	3x380V	4x2p Aut 16A - 1,5 mm²
Ø voedingskabel (mm²)	16 mm²	1x2p Aut 32A - 6 mm²
I_{nom} aansluiting (A)	63A.	1x4p Aut 25A - 6 mm²
Type alg. schakelaar	DIFF	1x2p Aut 20A - 2,5 mm²
Aantal borden	1	
Aantal eindstroombanen	22	Via 4p Diff. 40A/30mA
Type aardelectrode	PAL	
Algemene diff.stroom.inr.	4p63A/300mA	1x2p Aut 16A - 2,5 mm²
Bijkomende diff.stroom.inr.	4p63A/30mA	4x2p Aut 20A - 2,5 mm²
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :		

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand : 147 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) : >1 MΩ	Werking differentieelstroominrichting : OK/NOK — Continuïteit PE-geleiders & equipot.: OK/NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

geen

opm Verlicht. armaturen, keuken, diepv., badk. meubels nog niet geplaatst.

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ____/____ - __

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : __/__/____

Volgend controlebezoek uiterlijk op	Agent-onderzoeker (naam - nr.)		Datum onderzoek
13.2.2039		J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW	13.2.2014

RAP-E-901 (01.07.2008)

50963